

Контрольный замер электрических нагрузок с 22:00 19.12.2017 г. - 23:00 20.12.2017 г.

Время	Поло ж. РПН	"1Т" 2 ввод	"1Т" 4 ввод	"1Т" 2 ввод	"1Т" 4 ввод	"1Т" 2 ввод	"1Т" 4 ввод	коэфф. трансф.	Р кВт	"1Т" ввод яч.38	кВт/ч	коэфф. трансф.	Р кВт	Сумма Р кВт	Почасов.	Мощность компенсиру ющих устройств.
		U(кВ)	I(кА)	I(кА)	W(кВт/ч)	W(кВт/ч)	U(кВ)									
Показания приборов тока, напряжения, электроэнергии																
22-00	8	рем.	6	ремонт	0,49	582,82	0	18000	0	1142,82	0,19	18000	3420	3420	4442	450
23-00	7	рем.	6	ремонт	0,45	582,82	0	18000	0	1143,01	0,2	18000	3600	3600	4136	450
0-00	7	рем.	6	ремонт	0,45	582,82	0	18000	0	1143,21	0,2	18000	3600	3600	4051	450
1-00	7	рем.	6	ремонт	0,42	582,82	0	18000	0	1143,41	0,2	18000	3600	3600	3980	450
2-00	7	рем.	6,1	ремонт	0,41	582,82	0	18000	0	1143,61	0,17	18000	3060	3060	3693	450
3-00	7	рем.	6	ремонт	0,37	582,82	0	18000	0	1143,78	0,19	18000	3420	3420	3527	450
4-00	7	рем.	6	ремонт	0,38	582,82	0	18000	0	1143,97	0,17	18000	3060	3060	3495	450
5-00	7	рем.	6	ремонт	0,4	582,82	0	18000	0	1144,14	0,17	18000	3060	3060	3560	450
6-00	7	рем.	6	ремонт	0,4	582,82	0	18000	0	1144,31	0,21	18000	3780	3780	3667	450
7-00	7	рем.	6	ремонт	0,41	582,82	0	18000	0	1144,52	0,23	18000	4140	4140	3907	450
8-00	7	рем.	6	ремонт	0,41	582,82	0	18000	0	1144,75	0,35	18000	6300	6300	4828	450
9-00	9	рем.	6	ремонт	0,63	582,82	0	18000	0	1145,1	0,39	18000	7020	7020	7471	450
10-00	9	рем.	6	ремонт	0,64	582,82	0	18000	0	1145,49	0,36	18000	6480	6480	8045	450
11-00	9	рем.	6	ремонт	0,65	582,82	0	18000	0	1145,85	0,37	18000	6660	6660	7891	450
12-00	8	рем.	6,1	ремонт	0,5	582,82	0	18000	0	1146,22	0,3	18000	5400	5400	7795	450
13-00	8	рем.	6,1	ремонт	0,54	582,82	0	18000	0	1146,52	0,35	18000	6300	6300	5923	450
14-00	8	6	6	ремонт	0,54	582,82	0	18000	0	1146,87	0,36	18000	6480	6480	7273	1350
15-00	8	6	6	ремонт	0,6	582,82	0	18000	0	1147,23	0,33	18000	5940	5940	7442	1350
16-00	8	6	6	ремонт	0,61	582,82	0,01	18000	180	1147,56	0,32	18000	5760	5940	7385	1350
17-00	8	6	6	ремонт	0,55	582,83	0,01	18000	180	1147,88	0,3	18000	5400	5580	7072	1350
18-00	8	6	6	ремонт	0,45	582,84	0	18000	0	1148,18	0,28	18000	5040	5040	5455	450
19-00	8	6	6,1	ремонт	0,47	582,84	0	18000	0	1148,46	0,23	18000	4140	4140	5244	450
20-00	7	6	6	ремонт	0,45	582,84	0	18000	0	1148,69	0,27	18000	4860	4860	5102	450
21-00	7	6	6	ремонт	0,44	582,84	0	18000	0	1148,96	0,21	18000	3780	3780	4820	450
22-00	7	6	6	ремонт	0,45	582,84	0	18000	0	1149,17	0,24	18000	4320	4320	4820	450
23-00	7	6	6	ремонт	0,4	582,84	0	18000	0	1149,41	0,24	18000	4320	4320	4820	450

Гокас Ю.Р.

Одегов Д.А.

Главный энергетик

Начальник цеха 209

