

**Контрольный замер электрических нагрузок
с 22:00 19.12.2017 г. до 23:00 20.12.2017 г.**

Время	Полож. РПН	"1Т" 2 ввод	"1Т" 4 ввод	"1Т" 2 ввод	"1Т" 4 ввод	"1Т" 2 ввод яч.9	"1Т" 4 ввод яч.38	Мощность компенсиру ющих устройств. (кВАр)	
		Показания приборов тока, напряжения, электроэнергии							
		U(кВ)	U(кВ)	I (кА)	I (кА)	W (кВт/ч)	W (кВт/ч)		
22-00	8	ремонт	6	ремонт	0,49	ремонт	1142,82	450	
23-00	7	ремонт	6	ремонт	0,45	ремонт	1143,01	450	
0-00	7	ремонт	6	ремонт	0,45	ремонт	1143,21	450	
1-00	7	ремонт	6	ремонт	0,42	ремонт	1143,41	450	
2-00	7	ремонт	6,1	ремонт	0,41	ремонт	1143,61	450	
3-00	7	ремонт	6	ремонт	0,37	ремонт	1143,78	450	
4-00	7	ремонт	6	ремонт	0,38	ремонт	1143,97	450	
5-00	7	ремонт	6	ремонт	0,4	ремонт	1144,14	450	
6-00	7	ремонт	6	ремонт	0,4	ремонт	1144,31	450	
7-00	7	ремонт	6	ремонт	0,41	ремонт	1144,52	450	
8-00	7	ремонт	6	ремонт	0,41	ремонт	1144,75	450	
9-00	9	ремонт	6	ремонт	0,63	ремонт	1145,1	450	
10-00	9	ремонт	6	ремонт	0,64	ремонт	1145,49	450	
11-00	9	ремонт	6	ремонт	0,65	ремонт	1145,85	450	
12-00	8	ремонт	6,1	ремонт	0,5	ремонт	1146,22	450	
13-00	8	ремонт	6,1	ремонт	0,54	ремонт	1146,52	450	
14-00	8	6	6	0	0,54	582,82	1146,87	1350	
15-00	8	6	6	0	0,6	582,82	1147,23	1350	
16-00	8	6	6	0	0,61	582,82	1147,56	1350	
17-00	8	6	6	0	0,55	582,83	1147,88	1350	
18-00	8	6	6	0	0,45	582,84	1148,18	450	
19-00	8	6	6,1	0	0,47	582,84	1148,46	450	
20-00	7	6	6	0	0,45	582,84	1148,69	450	
21-00	7	6	6	0	0,44	582,84	1148,96	450	
22-00	7	6	6	0	0,45	582,84	1149,17	450	
23-00	7	6	6	0	0,4	582,84	1149,41	450	

Главный энергетик

Гокас Ю.Р.

Начальник цеха 209

Одегов Д.А